



LEGENDA :


-  Kabel VO
-  Svítilno VO

**Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechna podzemní zařízení v místě stavby
Staveniště geodeticky zaměřit**

Soustava : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 32000.4.41
Pro zařízení NN samočinným odpojením od zdroje pomocí nadproudových jisticích prvků

C - SO 401

HIP+tech.kontrola subdodávky: ING.JAN PROCHÁZKA	Číslo zakázky zhotovitele: 2015-07	Datum: 06/2015	Stupeň PD: DUR, DSP, PDPS	 PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Akce: III/2206 MODERNIZACE SILNICE PRŮTAH DĚPOLTovice				

Vypracoval: ING. FRANĚK Obec: DĚPOLTovice	Zodp. proj.: ING. FRANĚK Kraj: KARLOVARSKÝ	ING. ZDENĚK FRANĚK Projektování elektrických zařízení 360 04 Karlovy Vary, U Trati 8 tel. 353 228 604 IČ 44665474
Investor : KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O.		
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O.		Číslo zakázky: Datum: 06/2015
Akce: SO 401 - OSVĚTLENÍ MÍST PO PŘECHÁZENÍ		Stupeň PD: Formát: 2 x A4
Název přílohy: SITUACE Č.1		Měřítko: 1 : 500 Číslo přílohy: 2 Souprava: