

LEGENDA :




**Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechna podzemní zařízení v místě stavby
Staveniště geodeticky zaměřit**

Soustava : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 32000.4.41
Pro zařízení NN samočinným odpojením od zdroje pomocí nadproudových jisticích prvků

C - SO 401

HIP+tech.kontrola subdodávky: ING.JAN PROCHÁZKA	Číslo zakázky zhotovitele: 2015-07	Datum: 06/2015	Stupeň PD: DUR, DSP, PDPS	 PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Akce: III/2206 MODERNIZACE SILNICE PRŮTAH DĚPOLTOVICE				

Vypracoval: ING. FRANĚK Obec: DĚPOLTOVICE Investor : KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O. Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O. Akce: SO 401 - OSVĚTLENÍ MÍST PO PŘECHÁZENÍ Název přílohy: SITUACE Č.3	Zodp. proj.: ING. FRANĚK Kraj: KARLOVARSKÝ	ING. ZDENĚK FRANĚK Projektování elektrických zařízení 360 04 Karlovy Vary, U Trati 8 tel. 353 228 604 IČ 44665474 Číslo zakázky: Datum: 06/2015 Stupeň PD: Formát: 2 x A4 Měřítko: 1 : 500 Číslo přílohy: 4 Souprava:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------